



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DI CRATERE ABRUZZO
COMANDO OPERATIVO AVANZATO DI TERAMO

INTERVENTO N. 5966 del 19.04.2017

MESSAGGIO	
Da: COMANDO OPERATIVO AVANZATO TERAMO	
A: COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	PEC:
EPC. ALLA: PREFETTURA DI TERAMO	PEC:

OGGETTO: Evento Sismico del centro Italia - Sopralluogo per verifica statica a fabbricato di civile abitazione, sito in Via Vico Catalano n. 2, Comune di Castiglione Messer Raimondo.

Comunicasi che in data 19.04.2017, alle ore 17.00 circa, personale di questo Comando e' intervenuto in Via Vico Catalano n. 2 , Comune di Castiglione Messer Raimondo, per verifica statica ad immobile di civile abitazione costituito a numero due piani fuori terra, realizzato con muratura portante in pietrame misto a mattoni, di proprietà del Signor D'Amico Mario Raffaele.

Il personale intervenuto ha potuto verificare quanto segue:

- lievi fessure sul solaio piano del salottino (adiacente il locale cucina) posto al piano primo;
- lievi fessure sul solaio a volta del soggiorno (adiacente il locale salottino) posto al piano primo;
- lievi fessure sulla parete del locale posto al piano terra ed adibito a studio medico.

Contestualmente il personale intervenuto ha riscontrato la presenza, in adiacenza al fabbricato oggetto di verifica, di un fabbricato costituito da numero tre piani fuori terra di proprietà dei Signori: Tommasini Galiano proprietario del piano terra e primo, Sig.ra Anatoli Gilda proprietaria del secondo piano.

Detto fabbricato presenta vistose e diffuse lesioni in corrispondenza delle pareti esterne e relativo cornicione, con pericolo per possibili crolli sul solaio di copertura del fabbricato di proprietà del citato Sig. D'Amico Mario Raffaele, con particolare riferimento alla zona di ubicazione della camera da letto.

In considerazione di quanto sopra accertato, si ritiene necessario effettuare, da parte di chi di competenza, adeguato monitoraggio sulle strutture dei due fabbricati interessati al fenomeno di dissesto, nonché approfondite verifiche statiche da parte di Tecnico qualificato.

Nelle more dei sopraccitati monitoraggi/verifiche ed eventuali opere di consolidamento statico e ripristino delle strutture danneggiate , la citata camera da letto del Signor D'Amico Mario Raffaele, posta al piano primo ed adiacente alla proprietà del Sig. Tommasini Galiano è da considerare non fruibile.

Al Sindaco del Comune di Castiglione Messer Raimondo tanto si comunica, ai fini dell'emanazione di eventuali provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.

Ad ogni buon fine, si precisa che quanto segnalato con la presente comunicazione è da intendersi quale valutazione tecnica temporanea e speditiva, in quanto condotta mediante semplice analisi visiva e sulla base di sommarie informazioni raccolte in loco circa le caratteristiche dei fabbricati e del sottostante terreno, nella limitazione di tempo che caratterizza l'attività di soccorso urgente di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

IL CSE INTERVENUTO
(Transatti Michele)

Per IL COMANDANTE DEL COA
(Dott.Ing. Romeo PANZONE)
Il Vice Comandante del COA
(Dott.Ing. Giòvita Di Blasio)